



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ที่ พร ๕๒๙๐๑/-

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

ตามที่เทศบาลตำบลแม่หล่าย ได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในประเด็นการประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

- เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเป้าหมายประเทศลดลงได้ร้อยละ ๒๐ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- หน่วยงานราชการมีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๒๐ (๖ เดือนแรก) และร้อยละ ๒๐ (๖ เดือนหลัง) เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

- ใช้ผลการประเมินจากระบบเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (โดยการคิดแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง จะใช้สูตรคำนวณค่ามาตรฐานของระบบ โดยนับตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่หล่าย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวฉวีวรรณ ชินทรัพย์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการเลขา
ปลัดเทศบาลตำบลแม่หล่าย

(นายบรรจง ธีพวิฑก)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย

๒ พย ๖๖

รายงานการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จากระบบเว็บไซต์ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ค่าการใช้พลังงาน รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

→ e-report.energy.go.th/mnly66/lb66q6.php?minisid=42

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

จังหวัด: [<<กลับหน้าหลัก](#)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้ก๊าซ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลช่อแฮ	67,339.57	38,667.81	42.58 %	ผ่าน	19,106.31	13,945.50	27.01 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเด่นชัย	ไม่ครบ	39,315.60	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	15,236.23	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว	83,753.18	35,043.08	58.16 %	ผ่าน	10,801.86	4,851.75	55.08 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง	94,516.08	24,222.96	74.37 %	ผ่าน	5,542.68	10,226.76	-84.51 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น	50,078.31	25,626.04	48.83 %	ผ่าน	4,351.16	5,214.15	-19.83 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านปิน	ไม่ครบ	18,111.12	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเวียง	153,922.06	25,694.38	83.31 %	ผ่าน	18,008.22	4,260.30	76.34 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปางหลวง	128,568.55	14,187.18	88.97 %	ผ่าน	6,741.33	2,672.05	60.36 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากกาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าเมด	98,863.68	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	9,850.68	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่คำมี	182,606.61	33,072.06	81.89 %	ผ่าน	9,985.62	4,037.83	59.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จิว	120,211.91	32,512.92	72.95 %	ผ่าน	62,344.45	5,452.12	91.25 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปาน	27,296.84	19,209.00	29.63 %	ผ่าน	7,376.58	2,423.10	67.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลานา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่หล้า	115,119.64	50,290.43	56.31 %	ผ่าน	12,297.00	8,456.95	31.23 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลร่องกวาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังขุ่น	45,161.15	25,152.08	44.31 %	ผ่าน	15,289.86	3,583.75	76.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

สรุปผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลแม่หล้า ในรอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

- การไฟฟ้า
 - ค่ามาตรฐาน ๑๑๕,๑๑๙.๖๔ หน่วย
 - ค่าจริง ๕๐,๒๙๐.๔๓ หน่วย
 - ผลการประหยัด คิดเป็น ๕๖.๓๑ %
- การใช้น้ำมัน
 - ค่ามาตรฐาน ๑๒,๒๙๗.๐๐ ลิตร
 - ค่าจริง ๘,๔๕๖.๙๕ ลิตร
 - ผลการประหยัด คิดเป็น ๓๑.๒๓ %

ค่าการใช้พลังงาน รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)

จังหวัด:

[<<กลับหน้าหลัก](#)

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลช่อแฮ	62,047.74	61,436.63	0.98 %	ไม่ผ่าน	26,262.30	12,443.00	52.62 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเด่นชัย	88,487.71	69,736.67	21.19 %	ผ่าน	4,610.03	16,028.49	-247.69 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว	63,185.44	46,307.49	26.71 %	ผ่าน	17,074.68	4,994.25	70.75 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง	66,967.89	41,985.65	37.30 %	ผ่าน	3,150.54	10,167.00	-222.71 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น	51,579.95	39,774.78	22.89 %	ผ่าน	2,722.70	4,985.85	-83.12 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านปิน	65,571.72	27,588.45	57.93 %	ผ่าน	8,043.72	4,145.85	48.46 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเวียง	76,751.87	37,661.67	50.93 %	ผ่าน	27,885.96	5,174.15	81.45 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าห้วย	70,930.91	22,958.01	67.63 %	ผ่าน	81,262.90	3,132.65	96.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากกาง	56,082.84	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,826.92	2,960.40	22.6 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าแม่ค	70,931.60	72,852.40	-2.71 %	ไม่ผ่าน	5,124.83	8,864.30	-72.97 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่คำมี	92,907.44	39,779.97	57.18 %	ผ่าน	2,899.74	4,725.40	-62.96 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จิว	147,965.73	42,016.55	71.60 %	ผ่าน	6,751.78	4,642.30	31.24 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปาน	42,552.93	29,201.00	31.38 %	ผ่าน	7,100.36	2,777.38	60.88 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลานนา	47,945.87	32,499.00	32.22 %	ผ่าน	6,951.44	6,506.98	6.39 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่หล้า	66,393.93	77,208.91	-16.29 %	ไม่ผ่าน	17,293.80	8,298.75	52.01 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลร่องกาง	204,480.97	75,138.82	63.25 %	ผ่าน	5,797.86	5,058.25	12.76 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังชัน	52,712.25	39,529.90	25.01 %	ผ่าน	19,135.06	4,022.20	78.98 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหงส์	55,899.84	2,814.50	94.97 %	ผ่าน	17,393.46	2,324.45	86.64 %	ผ่าน

สรุปผลการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลแม่หล้า ในรอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

- การไฟฟ้า ค่ามาตรฐาน ๖๖,๓๙๓.๙๓ หน่วย
 ค่าจริง ๗๗,๒๐๘.๙๑ หน่วย
 ผลการประหยัด คิดเป็น - ๑๖.๒๙ %

- การใช้น้ำมัน ค่ามาตรฐาน ๑๗,๒๙๓.๘๐ ลิตร
 ค่าจริง ๘,๒๙๘.๗๕ ลิตร
 ผลการประหยัด คิดเป็น ๕๒.๐๑ %

ดังนั้น สรุปผลการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ช่วง ๖ เดือนแรก - ๖ เดือนหลัง)

- การไฟฟ้า ค่ามาตรฐาน ๑๑๕,๑๑๙.๖๔ + ๖๖,๓๙๓.๙๓ = ๑๘๑,๕๑๓.๕๗ หน่วย
 ค่าจริง ๕๐,๒๙๐.๔๓ + ๗๗,๒๐๘.๙๑ = ๑๒๗,๔๙๙.๓๔ หน่วย
 ผลการประหยัด คิดเป็น ๒๙.๗๖ %

- การใช้น้ำมัน ค่ามาตรฐาน ๑๒,๒๙๗.๐๐ + ๑๗,๒๙๓.๘๐ = ๒๙,๕๙๐.๘๐ ลิตร
 ค่าจริง ๘,๔๕๖.๙๕ + ๘,๒๙๘.๗๕ = ๑๖,๗๕๕.๗๐ ลิตร
 ผลการประหยัด คิดเป็น ๔๓.๓๖ %